

Luminaire urbain finition standard doté d'une optique RE 3 000 K de 49 W et 700 mA 1N sans régulation Simon Merak SYF

RÉF. 244-000749015



INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU DU CORPS

Aluminium

COUVERCLE

Alliage d'aluminium

MATÉRIAU DU DIFFUSEUR

Verre trempé transparent plat incassable

APPROVISIONNEMENT ET EMBALLAGE

Emballé dans une boîte en carton recyclable avec une étiquette d'identification pour protéger le produit pendant le transport et le stockage.

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IK

09,10

MAINTENANCE

Garder la surface du diffuseur propre afin de permettre une diffusion optimale de la lumière. Utiliser un chiffon humide sans produit agressif ni détergent. Lubrifier les joints d'étanchéité et les remplacer lorsqu'ils se fendillent. Lubrifier les fermetures et/ou les charnières des parties mobiles. Garder la surface de rayonnement thermique propre afin d'optimiser le flux lumineux et de prolonger la durée de vie des LED.

INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC)

>70

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

3000 K

OPTIQUE

Routière extensive RE

EFFICACITÉ (LM/W)

114 lm/W

PROTECTION ÉLECTRIQUE DU LUMINAIRE

Classe I

FLUX LUMINEUX (LM)

6120 lm

SYSTÈME DE VERROUILLAGE

Leviers en alliage d'aluminium et ouverture sans outils

RATIO DE SORTIE LUMINEUSE (LOR)

1.00

PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS

Protection standard contre les surtensions 6 kV

FACTEUR DE PUISSANCE (Φ)

$\geq 0,95$

PUISSANCE (W)

49 W

RECYCLABILITÉ

Oui

RÉGULATION

1N sans régulation

DURÉE DE VIE

L90 B10 100.000 h at 25 °C

COURANT D'ALIMENTATION (MA)

700 mA

TENSION D'ALIMENTATION (VAC)

Entrée 220-240 VAC


SURFACE AU VENT (M2)

0,066 m2

FLUX HÉMISPHERIQUE SUPÉRIEUR

< 1 %

PHOTOMETRY ASSETS – DISTRIBUTION



INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE FIXATION

Post Top

FIXATION

Post Top

SYSTÈME DE FIXATION

Alliage d'aluminium

RÉGLEMENTATION

CERTIFICATION ENEC+

Non

GARANTIE

5 ans

RÉGLEMENTATIONS

EN 60598-2-3 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61547 / EN 61000-3-2 / EN 50581