Certificado AENOR de Producto
AENOR Product Certificate

030/002299

AENOR certifica que | AENOR certifies that

SIMON, S.A.U.

Domicilio social / Registered office	CL SANCHO DE AVILA, 66 08018 BARCELONA (España)
Suministra Supplies	**Bases de toma de corriente** **Socket-outlets for domestic and similar purposes**
Conformes con / In compliance with	UNE 20315-1-1:2017 UNE 20315-1-2:2017
Referencias References	Detalladas en el Anexo al Certificado Specified in Annex to the Certificate
Centro de producción / Production site	STR. STEFAN CEL MARE, 154 550321 SIBIU (Rumanía)
Esquema de evaluación Assessment scheme	Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 030.11. This Certificate has been granted in accordance with AENOR Specific Rules RP 030.11.
Primera emisión / First issued Última emisión / Last issued Expiración / Validity	2012-09-20 2024-12-12 2029-12-12

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

ENAC
CERTIFICACIÓN
ISO 17065
Nº1 / C-PR275

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto
AENOR Product Certificate

030/002299

Anexo al Certificado
Annex to Certificate

Marca Comercial/ Trade mark: SIMON
Protección contra los choques eléctricos/ Degree of protection against electric shock: Normal

Referencia/ Type Ref.	Nº de polos/ No. of pole	Intensidad asignada/ Rated current	Tensión asignada/ Rated voltage	Hoja de norma/ Standard Sheet	Obturadores/ Shutters	Para montar con referencias/ To be assembled with references	Información adicional/ Additional information
50000432-...	2P+TL	16 A	250 V~	C 2a	Con/ With	---	Borne sin tornillo y borne con perforación de aislamiento/ Screwless and insulation piercing terminal (1)
50000468-...	2P+TD	16 A	250 V~	C 3a	Con/ With	---	Borne sin tornillo y borne con perforación de aislamiento/ Screwless and insulation piercing terminal (1)
50000469-...	2P+TD	16 A	250 V~	C 3a	Con/ With	---	Borne sin tornillo y borne con perforación de aislamiento/ Screwless and insulation piercing terminal (1)
50000472-...	2P+TL	16 A	250 V~	C 2a	Con/ With	---	Borne con tornillo y sin tornillo/ Screw-type and screwless (rigid and flexible)
50002432-...	2P+TL	16 A	250 V~	C 2a	Con/ With	50001X41-... 50011X41-...	Borne con tornillo y sin tornillo/ Screw-type and screwless (rigid and flexible)
50002472-...	2P+TL	16 A	250 V~	C 2a	Con/ With	50001X41-... 50011X41-...	Borne con tornillo y sin tornillo/ Screw-type and screwless (rigid and flexible)
50010432-...	2P+TL	16 A	250 V~	C 2a	Con/ With	---	Borne sin tornillo y borne con perforación de aislamiento/ Screwless and insulation piercing terminal (1)
50010472-...	2P+TL	16 A	250 V~	C 2a	Con/ With	---	Borne con tornillo y sin tornillo/ screw-type and screwless (rigid and flexible)

En los bornes con perforación de aislamiento se han realizado también los ensayos de los Cap. 10 y 15 de la UNE EN 60998-2-3:2005
Tests of Clauses 10 and 15 of UNE EN 60998-2-3:2005 standard have also been carried out on insulation piercing terminals

Las terminaciones -... corresponden a los códigos de color del fabricante/ *The endings - ... correspond to manufacturer's colours codes*

Primera emisión / First issued	2012-09-20
Última emisión / Last issued	2024-12-12
Expiración / Validity	2029-12-12

ENAC
CERTIFICACIÓN
ISO 17065
Nº1 / C-PR275

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com