

Luminaire urbain gris décoratif doté d'une optique RJ 4 000 K de 54 W et 530 mA et régulation par entrée du protocole DALI Simon Hydra M

RÉF. 220-002922013



INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU DU CORPS

Aluminium

MATÉRIAU DU DIFFUSEUR

Méthacrylate transparent
hautement résistant

APPROVISIONNEMENT ET EMBALLAGE

Emballé dans une boîte en
carton recyclable avec une
étiquette d'identification pour
protéger le produit pendant le
transport et le stockage.

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IK

08

MAINTENANCE

Garder la surface du diffuseur propre afin de permettre une diffusion optimale de la lumière. Utiliser un chiffon humide sans produit agressif ni détergent. Lubrifier les joints d'étanchéité et les remplacer lorsqu'ils se fendillent. Lubrifier les fermetures et/ou les charnières des parties mobiles. Garder la surface de rayonnement thermique propre afin d'optimiser le flux lumineux et de prolonger la durée de vie des LED.

INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC)

>70

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

4000 K

OPTIQUE

Routière frontale RJ

EFFICACITÉ (LM/W)

124 lm/W

PROTECTION ÉLECTRIQUE DU LUMINAIRE

Classe I

FLUX LUMINEUX (LM)

7390 lm

SYSTÈME DE VERROUILLAGE

Levier en alliage d'aluminium

RATIO DE SORTIE LUMINEUSE (LOR)

1.00

PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS

Protection standard contre les surtensions 6 kV

FACTEUR DE PUISSANCE (Φ)

$\geq 0,95$

PUISSANCE (W)

54 W

RECYCLABILITÉ

Oui

RÉGULATION

Régulation par entrée protocole DALI

DURÉE DE VIE

L90 B10 100.000 h at 25 °C

COURANT D'ALIMENTATION (MA)

530 mA

TENSION D'ALIMENTATION (VAC)

Entrée 220-240 VAC


SURFACE AU VENT (M2)

0,14 m²

FLUX HÉMISPHERIQUE SUPÉRIEUR

< 1 %

PHOTOMETRY ASSETS – DISTRIBUTION



INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE FIXATION

Post Top

FIXATION

Post Top

SYSTÈME DE FIXATION

Alliage d'aluminium

RÉGLEMENTATION

CERTIFICATION ENEC+

Non

GARANTIE

5 ans

RÉGLEMENTATIONS

EN 60598-2-3 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61547 / EN 61000-3-2 / EN 50581